



№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-16991 от 03.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	5-я Советская ул., д. 34	Восстановление выполнено некачественно - механические повреждения (пропилы), не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	16.03.17	
2	У-16751 от 27.02.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Красуцкого, д. 27, лит. А по Московскому пр.	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, механические повреждения примыкающего покрытия.	16.03.17	
3	У-17000 от 03.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Чайковского, д.16	Восстановление выполнено некачественно – трещины на примыкающем покрытии, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	16.03.17	

4	У-16845 от 28.02.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Морской пер., д.3, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно - швы б/к не заполнены цементным раствором, б/к со стороны тротуара закреплён некачественно (неровные кромки, а/б смесь не идентична существующей на адресе), не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5.</p>	16.03.17	
5	У-17016 от 06.03.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Средняя Подъяческая ул., д.8	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, неровные кромки, швы б/к не заполнены цементным раствором, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	16.03.17	

6	У-17180 от 10.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ул. Васи Алексеева напротив д.12, корп.1 по ул. Маршала Говорова	Выполнено первичное восстановление, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	16.03.17	
7	У-16979 от 03.03.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Ул. Димитрова, д.18, корп.1	Выполнено первичное восстановление, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	17.03.17	
8	У-17065 от 07.03.2017	ПАО «Ростелеком»	Минеральная ул., д.13, корп.18, лит.В	Выполнено первичное восстановление, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	17.03.17	

9	У-17181 от 10.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Софийская ул., д.60, корп.4, лит.А	Выполнено первичное восстановление, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	17.03.17	
10	У-17053 от 06.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Пр. Маршала Блюхера, д.2, корп.7	Выполнено первичное восстановление, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	17.03.17	
11	У-17020 от 06.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Малый пр. В.О., д.39, лит.А	Выполнено первичное восстановление, незначительное выкрашивание, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5	17.03.17	

12	У-17098 от 07.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Гаванская ул., д.16, тротуар по ул. Опочинина	<p>Незначительное выкрашивание, трещина на примыкании с существующим покрытием, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	
13	У-17002 от 03.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Ольги Берггольц, д.9, корп.1, лит.Л	<p>Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, трещины, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	

14	У-17036 от 06.03.2017	<p style="text-align: center;">ЗАО «О.К.А.КАПИТАЛ ИНВЕСТ»</p>	<p style="text-align: center;">Большая Монетная ул., д.16, корп.5, лит.Е</p>	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. В проезжей части и тротуаре не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	
15	У-17017 от 06.03.2017	<p style="text-align: center;">ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»</p>	<p style="text-align: center;">Шпалерная ул., д.12, лит.Б по наб. Кутузова</p>	<p>Восстановление плиточного мощения тротуара выполнено некачественно - просадка, в проезжей части уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	

16	У-16974 от 03.03.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Серпуховская ул., д.9, лит.А	<p>Выполнено первичное восстановление. Механические повреждения примыкающего покрытия в тротуаре. В проезжей части не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	
17	У-17108 от 07.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Балтийская ул., д. 12	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание а/б покрытия к бордюру.</p>	17.03.17	
18	У-16896 от 01.03. 2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Садовая ул. (г.Пушкин, Гуммолосары), д.12	<p>Восстановление выполнено некачественно - не выполнено благоустройство обочины. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5.</p>	20.03.17	


19	У-17161 от 09.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Чугунная ул., д.40, лит.Б	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма; механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	17.03.17	
20	У-16892 от 01.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Соболевская дор., (п. Александровская) напротив д.1/2 по Волхонскому ш.	<p>Выполнено первичное восстановление - выкрашивание шва сопряжения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	20.03.17	

21	У-16813 от 28.02.2017	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	Садовая ул. (г.Пушкин, Гуммолосары), д.12	Восстановление выполнено некачественно - нарушение высотного положения люка, не выполнено благоустройство обочины.	20.03.17	
22	У-17157 от 09.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Новгородская ул., д.14, лит. А	Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части п.11.5	21.03.17	
23	У-17094 от 07.03.2017	ОАО «Завод «Радиоприбор»	Пр. Юрия Гагарина, д.1	Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части п.11.5	21.03.17	

24	У-17242 от 13.03.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Опочинина ул., д. 21	<p>Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	21.03.17	
25	У-17115 от 07.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ул. Писарева, д.6-8, лит.А	<p>Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	21.03.17	
26	У-17158 от 09.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ленская ул., д. 19, к.1	<p>Восстановление выполнено с замечаниями - не выровнена кромка а/б покрытия тротуара, некачественное примыкание к существующему а/б покрытию.</p>	22.03.17	

27	У-17084 от 07.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Пр. Большевиков, напротив д. 19, лит.Ш	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	21.03.17	
28	У-17117 от 07.03.2017	ПАО «Ростелеком»	Ул. Михаила Дудина, напротив д.162, лит. Р по пр. Энгельса	<p>Восстановление выполнено некачественно – неровные кромки, непрямолинейная форма, механические повреждения, пропилы прилегающего покрытия. Нарушение вертикальных отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не вывезен строительный мусор (а/б лом). Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	22.03.17	

29	У-17312 от 14.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Бухарестская ул., напротив д. 16, к.1, лит.Б	<p>Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	22.03.17	
30	У-17183 от 10.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Пр. Обуховской Обороны, у д. 2/83 по ул. Ольминского	<p>Восстановление выполнено некачественно-неровные кромки, непрямолинейная форма, механические повреждения примыкающего покрытия, оставлены ограждения зоны производства работ. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части п.11.5</p>	22.03.17	

31	У-17291 от 14.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	Расстанная ул., д. 15, лит. А	Выполнено первичное восстановление. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части п.11.5	22.03.17	
----	--------------------------	--	----------------------------------	---	----------	---