







№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-20040 от 01.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	наб. Обводного кан., д.209, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - механические повреждения – пропилы, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.	15.06.17	
2	У-20090 от 05.06.2017	ООО «Смоленка 14»	10-я линия В.О., д.51/31	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.	15.06.17	

3	У-18902 от 02.05.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Отечественная ул., д.3	Восстановление выполнено некачественно - не восстановлена штроба после установки б/к, сколы б/к, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.	15.06.17	
4	У-19853 от 30.05.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Рылеева, д.11	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, отсутствуют гр. плиты у эл. щита и коробка, плиты в границах траншеи выше существующих.	15.06.17	
5	У-19892 от 30.05.2017	ГУП «ТЭК СПб»	Туристская ул., д.38, лит.А	Восстановление выполнено некачественно-повреждён бордюрный камень. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.	15.06.17	

6	У-20082 от 02.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	2-я Комсомольская ул., д.56, лит.А	После производства работ в газоне не закреплен б/к.	15.06.17	
7	У-19390 от 18.05.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен б/к, дополнительно вскрыта и восстановлена пр. часть. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	16.06.17	
8	У-19951 от 31.05.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Сенная пл., напротив д.40, лит.Б по Садовой ул.	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - не закреплена плитка, нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины)	16.06.17	

9	У-19993 от 31.04.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	пр. Большевиков, д.55, к.1, лит.С	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию.	16.06.17	
10	У-19936 от 31.05.2017	ООО «Эстейт девелопмент»	ул. Фокина, д.1, к.1	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	16.06.17	
11	У-19842 от 30.05.2017	ООО «ПетербургГаз»	ул. Лобачика у д. 17/1 по Александровскому ш.	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	16.06.17	

12	У-19206 от 12.05.2017	ПАО «Ленэнерго»	Московский пр., д.130, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушено положение плит, швы не заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины).	19.06.17	
13	У-20460 от 13.06.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	пр. Ветеранов, д.65	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	
14	У-20461 от 13.06.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	пр. Ветеранов, д.65	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	

15	У-20287 от 07.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	9-я Советская ул., д.4-6, Фуражный пер., д.3, лит. К	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - незначительная просадка, швы не заполнены ЦПС.	20.06.17	
16	У-20383 от 09.06.2017	АО «Теплосеть Санкт- Петербурга»	ул. Кораблестроителей, д.23, к.1	Нарушение вертикальных отметок установки б/к, сколы б/к.	21.06.17	
17	У-20372 от 09.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	ул. Есенина, угол пр. Просвещения	Восстановление выполнено некачественно – провал.	21.06.17	
18	У-20402 от 09.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	Придорожная ал., д.31	Механические повреждения примыкающего покрытия – пропилы.	21.06.17	
19	У-20311 от 07.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	Левашовский пр., д.5	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание	21.06.17	

20




У-20349 от
08.06.2017

СПб ГУП
«Горэлектротранс»

Дунайский пр., д.40,
к.1

Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5(при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м).





II. Плановые ордера						
1	У-10080 от 09.12.2016	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	10-я линия В.О., д.3/30	Нарушение плановых отметок бортовых камней.	15.06.17	
2	У-745 от 24.01.2017	ПАО «Ростелеком»	Павловская ул., д.1/21	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, некачественное сопряжение. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.	15.06.17	
3	У-9143 от 23.11.2016	ПАО «Ленэнерго»	Наличная ул., д.38, к.2	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, цветность, просадки плиток, сколы б/к.	15.06.17	

4	У-10954 от 26.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Маршала Блюхера, д.12	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, выкрашивание, нарушение высотного положения люка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	
5	У-11147 от 29.12.2016	ООО «ЭНКА»	Киевская ул., д.5, лит.БА, Черниговская ул.	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, разрушение шва сопряжения, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	



6	У-10346 от 14.12.2016	ООО СК «ЭнергоПартнер»	пр. Юрия Гагарина, д.32, лит.В	<p>Восстановление выполнено некачественно загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	
7	У-10175 от 13.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Орловская ул., 42м от д.11	<p>Восстановление выполнено некачественно - просадка, нарушение профиля (завышение высотных отметок), сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	





8	У-7783 от 28.10.2016	ПАО «Ленэнерго»	Наличная ул., Нахимова ул., ул. Кораблестроителей	<p>Восстановление а/б покрытия выполнено некачественно - вспучивание а/б покрытия на въезде на ул. Нахимова д.15.</p> <p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки, швы не заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины), со стороны ул. Кораблестроителей - не восстановлена плитка, отсутствует б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	
---	----------------------	-----------------	---	---	----------	---

9	У-9600 от 30.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	пр. Испытателей, напротив д.19, к.1 по Серебристому буль.	<p>По ордеру с объемами работ в проезжей части дополнительно выполнены работы в тротуаре. Восстановление выполнено некачественно - просадка а/б на сопряжении нового и существующего покрытия, механические повреждения, оставлен щебень, грязь. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	
10	У-4604 от 01.10.2015	ООО «Центр на Ириновском»	Ириновский пр., уч.1	<p>После демонтажа ограждений восстановление благоустройства выполнено некачественно - просадки тротуарной плитки, некоторые элементы отсутствуют, нарушение плановых отметок б/к, б/к не закреплён, в пр. части (штроба) - некачественное примыкание к существующему покрытию, просадки а/б покрытия, неровные кромки.</p>	15.06.17	

11	У-1707 от 15.02.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Гореза, д.68, лит.Ж	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение плановых отметок установки б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	15.06.17	
12	У-10602 от 19.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	ул. Зодчего Росси, пл. Островского, Малая Садовая ул., Невский пр.	<p>Не восстановлены гр. плиты – ул. Зодчего Росси д. 2 в арке; 3 места по пл. Островского, Невский пр. д.18. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС. Перевернутые гр. плиты, расколоты гр. плиты, нарушена рядность, не закреплены гр. плиты у д.1-3 по ул. Зодчего Росси; пл. Островского, просадки гр. плит на всем протяжении, гр.плиты восстановлены ниже бордюрного камня. Со сколами водоотводные лотки. Просадка бет. плитки у театра. Не закреплен колодец угол пл. Островского и Невского пр.</p>	16.06.17	


				<p>Восстановление в проезжей части выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>		
13	У-9904 от 06.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Новоизмайловский пр., д.31	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	16.06.17	
14	У-10160 от 09.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	ул. 2-й Луч, у д.4, лит. 3 по ул. Бехтерева	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия и б/к.</p>	16.06.17	

15	У-10142 от 09.12.2016	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	ул. Новоселов, д. 5, лит.В	<p>Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	16.06.17	
16	У-4334 от 26.12.2013	ООО «ТВН»	<p>Большой Сампсониевский пр., д. 28, Нейшлотский пер., Выборгская ул.,</p>	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадки; некачественное примыкание к существующему покрытию: непрямолинейная форма, неровные кромки; загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	16.06.17	

17	У-2839 от 14.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Руставели, д.18, лит. А	Механические повреждения примыкающего покрытия.	16.06.17	
18	У-8929 от 18.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	2-я Комсомольская ул., д.7, к.1	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения примыкающего покрытия.	16.06.17	
19	У-9093 от 23.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	Воронцов пер., напротив д.39, к.2 по пр. Гореза	Нарушение плановых отметок установки б/к. Восстановление выполнено некачественно – просадка. Механические повреждения примыкающего покрытия. Выкрашивание шва примыкания. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	16.06.17	 




20	У-6251 от 19.09.2016	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Перекресток пр. Непокоренных – Меньшиковский пр.	<p>Восстановление выполнено некачественно - просадки, шелушение, разрушения, выкрашивание, выбоины, нарушение плановых отметок б/к, локально отсутствует б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	19.06.17	
21	У-9132 от 23.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	пр. Сизова, напротив д.3 по Комендантскому пр.	<p>Восстановление выполнено некачественно - нарушение плановых отметок установки б/к, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	19.06.17	



22	У-147 от 10.01.2017	ООО «ЭГ ГАРАРГА»	Выборгское ш. д.379	Некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	19.06.17	
23	У-9009 от 21.11.2016	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Дор. на Турухтанные острова, д.3	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	19.06.17	

24	У-8758 от 15.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	Воронцов пер., д.39, к.3 по пр. Тореза	Восстановление выполнено некачественно - просадка	19.06.17	
25	У-8296 от 08.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	ул. Фрунзе, д.2, лит.А	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	
26	У-9129 от 22.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	ул. Дзержинского, д.27	Покрытие не выровнено, не уплотнено и не расклиновано.	20.06.17	

27	У-4105 от 15.06.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Дунайский пр., Витебский пр., пр. Космонавтов	Разрушение шва сопряжения с существующим покрытием.	20.06.17	
28	У-8023 от 02.11.2016	ООО «ПетербургГаз»	ул. Зайцева, д.8, к.1	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	
29	У-7142 от 19.10.2016	ООО «ПетербургГаз»	ул. Зайцева, д.6, к.1	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	

30	У-802 от 25.01.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Железнодорожная ул., д.16, лит. А	<p>Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	20.06.17	
31	У-9047 от 22.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Народная ул., д.33, лит.О	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.</p>	20.06.17	


32	У-7713 от 27.10.2016	СПб ГУП «Ленсвет»	Петергофское ш., от Маршала Жукова до ул. Доблести	Разрушение покрытия у опоры. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5.	20.06.17	
33	У-4007 от 09.06.2016	СПб ГКУ «Управление заказчика»	пр. Просвещения, от д.27, лит. А до пр. Художников	Разрушение шва сопряжения с существующим покрытием.	20.06.17	
34	У-11071 от 27.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	1-я Утиная ул., д.12	Нарушение высотного положения люка.	21.06.17	

35	У-8524 от 11.11.2016	СПб ГКУ «ДОДД»	Авангардная ул., д.6, к.1	Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения в части уклонов и оголения б/к, некачественное сопряжение существующим а/б покрытием.	21.06.17	
36	У-7851 от 31.10.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	паб. Обводного кан., д.223, к.1, лит. В	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5 (при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящейся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину проезжей части).	21.06.17	

37	У-8482 от 10.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	ул. Седова, д.83/9	Не восстановлен верхний слой асфальтобетонного покрытия.	21.06.17	
38	У-8431 от 09.11.2016	АО «Теплосеть Санкт- Петербурга»	Опочинина ул., д.6, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - просадка	21.06.17	
39	У-9899 от 06.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	Фурштатская ул., д.15	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, расколоты гранитные плиты, согласно протокола ДСИЛ №1038 от 09.12.2016 засыпка траншеи выполнена грунтом с включением строительного мусора.	21.06.17	
40	У-9729 от 02.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	Фурштатская ул., д.15	Восстановление выполнено некачественно - просадки гранитных плит сколы гранитных плит и 2 плиты расколоты, швы не заполнены ЦПС.	21.06.17	

41	У-7644 от 26.10.2016	ООО «Нартекс»	Московский пр., уч.1	Не восстановлена штроба после установки бортового камня. Выкрашивание а/б покрытия на въезде.	21.06.17	
42	К-7847 от 01.11.2016	ООО «ПетербургГаз»	ул. Маршала Говорова, д.11/3	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга" в части пунктов 11.5 (при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящейся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину проезжей части).	21.06.17	

43	У-7459 от 25.10.2016	ПАО «Ленэнерго»	Столярный пер., д.6	Нарушение плановых отметок установки б/к. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	21.06.17	
44	У-207 от 11.01.2017	ГУП «ТЭК СПб»	пр. Ветеранов, д.149	Не восстановлено а /б покрытие тротуара.	21.06.17	
45	У-8678 от 15.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	2-й Муринский пр., д.3	Восстановление выполнено некачественно – просадки, сколы б/к. Выполнено первичное восстановление шурфа, но не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5 (при ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).	21.06.17	

46	У-520 от 17.01.2017	ПАО «Ленэнерго»	пер. Крылова, д.3	Восстановление выполнено некачественно - не закреплен б/к со стороны пр. части.	21.06.17		
----	------------------------	--------------------	-------------------	--	----------	--	--