

№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-20156 от 06.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	Литовская ул., д.9	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения восстановленного покрытия.	22.06.17	
2	У-20295 от 07.06.2017	СПб ГУП «Ленсвет»	ул. Дыбенко, д.36, к.1, лит.В	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, механические повреждения, пропилены. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	22.06.17	
3	У-20350 от 08.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	Пискаревский пр., угол пр. Мечникова	Восстановление выполнено некачественно – просадка, нарушение профиля (завышение высотных отметок).	22.06.17	




4	У-20406 от 09.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Адмирала Трибуца, д.7, лит.А	Некачественное сопряжение с существующим покрытием. Нарушение плановых отметок установки б/к.	23.06.17	
5	У-20459 от 13.06.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	ул. Зины Портновой, д.27	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	23.06.17	
6	У-20293 от 07.06.2017	СПб ГУП «Ленсвет»	ул. Бадаева, напротив д.10 по ул. Коллонтай	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	26.06.17	

7	У-19620 от 24.05.2017	ПАО «Ростелеком»	Тихорецкий пр., угол ул. Академика Бойкова	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	26.06.17	
8	У-20082 от 02.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	2-я Комсомольская ул., д.56, лит. А	Не закреплен б/к.	26.06.17	
9	У-20540 от 14.06.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Глухоозерское ш., д.4	Восстановление выполнено некачественно – просадки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	26.06.17	

10	У-18615 от 25.04.2017	СПб ГУП «Ленсвет»	Днепропетровская ул., д.10	Механические повреждения примыкающего покрытия.	26.06.17	
11	У-19629 от 24.05.2017	ПАО «Ростелеком»	ул. Обручевых, д.3	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	26.06.17	
12	У-19625 от 24.05.17	ПАО «Ростелеком»	ул. Обручевых, д.3 напротив д.3 лит.АИ по Тихорецкому пр.	Плиточное мощение технологического тротуара выполнено некачественно, сколы б/к, нарушение плановых отметок установки б/к. В проезжей части не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	26.06.17	

13	У-20488 от 13.06.2017	СПб ГКУ «Мостотрест»	Невский пр., д.35, лит.Б	Расколота гранитная плита.	27.06.17	
14	У-20741 от 16.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	пр. Славы, д.53, лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено восстановление без перекрытия на всю ширину (адрес на гарантии)).	27.06.17	
15	У-19224 от 15.05.2017	ПАО «Ленэнерго»	3-й Верхний пер., д.5, лит.Т	Восстановление выполнено некачественно – просадки.	28.06.17	
16	У-20742 от 16.06.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	ул. Ярослава Гашека, д.4, к.1	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	28.06.17	

17	У-20090 от 05.06.2017	ООО «Смоленка-14»	10-я линия В.О., д.51/13	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).</p>	28.06.17	
18	У-20738 от 16.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Славы, д.12, к.1	<p>Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено восстановление без перекрытия на всю ширину (адрес на гарантии)).</p>	28.06.17	

II. Плановые ордера							
1	У-5377 от 15.08.2016	ООО «Исток»	пр. Косыгина, д.4, лит. А	Восстановление выполнено некачественно-некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия по длине).	22.06.17		
2	У-2640 от 10.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Мосина, д.11, лит. А	Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична существующей на адресе.	22.06.17		
3	У-8260 от 07.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Привокзальная пл., южнее д. 45, лит. А по ул. Аврова	Восстановление выполнено некачественно – просадки.	22.06.17		

4	У-4356 от 14.04.2017	ООО «Еврострой»	Вязовая ул., д.80, лит.А	При производстве работ повреждено плиточное покрытие на въезде, не закреплена плитка на въезде, механические повреждения гранитного бордюра, загрязнения вяжущими материалами в пр. части (штраба).	22.06.17	
5	У-8676 от 15.11.2016	ГУП «ТЭК СПб»	2-й Муринский пр., д.23, лит.Б по пр. Энгельса	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения – пропилы, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма, нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия полосы движения).	22.06.17	

6	У-9020 от 21.11.2016	ООО «ЖКС №1 Петроградского района»	Большая Посадская ул., д.9/5	Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	23.06.17	
7	У-4487 от 20.04.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»	Новгородская ул., д.28/11, лит. А	Тротуар не зачищен от краски.	23.06.17	

8	У-8834 от 16.11.2016	ПАО «Ленэнерго»	Большой пр. В.О., 6-я линия, Бугский пер.	<p>Восстановление выполнено некачественно - просадки локально, выкрашивание, механические повреждения примыкающего и восстановленного покрытия, нарушение плановых отметок люков, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором, демонтирован и не восстановлен б/к.</p>	23.06.17	
9	У-11123 от 28.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	пр. Науки, д.16, к.1, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка. Механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).</p>	26.06.17	

10	У-10900 от 23.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	Садовая ул., д.74, д.75	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки, швы не заполнены ЦПС, плитка не закреплена, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины).	26.06.17	
11	У-4239 от 22.06.2016	ООО «ПетербургГаз»	Новая ул., Полевая ул., Славянская ул., Александровская ул.	Восстановление выполнено не в полном объеме. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия).	26.06.17	
12	У-2299 от 02.03.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Прилукская ул., д.20, лит.А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, в тротуаре а/б смесь не соответствует существующей, сколы б/к, отклонение бортовых камней от проектного положения.	26.06.17	
13	У-6614 от 05.10.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Луначарского, напротив д.110	Временный въезд - выезд не демонтирован, ж/б плиты не убраны, благоустройство не выполнено, нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к, просадка, не восстановлены ограждения после производства работ.	26.06.17	

14	У-6875 от 14.10.2016	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ»	ул. Михаила Дудина, 110м северо-западнее д.160, к.2 по пр.Энгельса	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено траншейное восстановление без перекрытия на всю ширину (адрес на гарантии)).	26.06.17	
15	У-10571 от 19.12.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Боровая ул., напротив д.271 по Лиговскому пр.	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено без перекрытия на всю ширину (адрес на гарантии)).	26.06.17	
16	У-7971 от 22.12.2006	ЗАО «Арена»	Перевозной пер., от Малоохтинского пр. до Новочеркасского пр.	После демонтажа временного ограждения благоустройство не завершено, нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к нарушение вертикальных отметок установки б/к.	26.06.17	

17

У-6562 от
03.10.2016ГУП
«Водоканал
Санкт-
Петербурга»пр. Луначарского,
напротив д.106,
лит. А




Восстановление выполнено некачественно – незначительная просадка у б/к в пр. ч., выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки, нарушение плановых отметок установки б/к, не соответствует марка б/к существующему на адресе, не восстановлены ограждения после производства работ, механические повреждения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено восстановление без перекрытия).

26.06.17



18	У-3000 от 16.03.2017	ООО «Универсал Инвест»	Севастопольская ул., д.9, лит.А	<p>При производстве работ в проезжей части нарушено покрытие тротуара. В тротуаре некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки. Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. В тротуаре не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п. 11.5.(выполнено восстановление без перекрытия).</p>	27.06.17	
19	У-8625 от 14.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Севастопольская ул., д.9, лит.А	<p>При производстве работ в проезжей части демонтирован и не восстановлен бортовой камень, нарушено покрытие тротуара, выкрашивание в тротуаре. В тротуаре не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п. 11.5.(выполнено без перекрытия).</p>	27.06.17	

20	К-8448 от 09.11.2016	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Канонерский остров, д.28, лит.А	По ордеру К-8448 от 09.11.2016 работы производились на УДС. Проезжая часть восстановлена, провалы в обочине на примыкании к зоне производства работ.	27.06.17	
21	У-3283 от 12.09.2013	ООО «ДеФиС»	ул. Солдата Корзуна, уч.1	По ордеру с видом работ «Установка временного ограждения с размещением пешеходной галереи с устройством временного въезда-выезда на ул. Солдата Корзуна» выполнено устройство постоянного въезда-выезда. Восстановление выполнено некачественно - трещины в а/б покрытии тротуара, швы б/к не заполнены цементным раствором.	27.06.17	
22	У-5999 от 07.09.2016	ООО «Тэтра Ижиниринг»	Автовская ул., д.10, лит.А-д.14, лит. Б	Восстановление выполнено некачественно - просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма.	27.06.17	
23	У-5488 от 30.05.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»	Невский пр., д.150, лит.К	Не зачищен тротуар.	27.06.17	

24	У-5597 от 02.06.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	ул. Брянцева от Учительской ул. до пр. Просвещения	Локальные просадки с застоями воды.	27.06.17	
25	У-355 от 13.01.2017	ПАО «Ленгэнерго»	пр. Энгельса, д.107, к.2	Восстановление выполнено некачественно - просадка колодца, нарушение профиля и водоотвода, некачественное примыкание - неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт- Петербурга", в части пунктов 11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	28.06.17	
26	У-341 от 13.01.2017	ПАО «Ленгэнерго»	Староорловская ул., д.5, лит.Б	При производстве работ в зоне ЗЗН была вскрыта обочина и повреждена кромка покрытия проезжей части - не восстановлено.	28.06.17	

27	У-6697 от 10.10.2016	ГУП «ТЭК СПб»	ул. Фучика, в районе д.6	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга", в части пунктов 11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	28.06.17	
28	У-1951 от 21.02.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Малая ул., д.14	<p>Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5.(выполнено без перекрытия на всю ширину (адрес на гарантии)).</p>	28.06.17	