



№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
<b>I. Аварийные ордера</b>						
1	К-21887 от 10.07.2017	ПАО «Ленэнерго»	Средний пр. В.О. д.57-59	<p>По квартальному ордеру с заявленными объемами в тротуаре, выполнены работы в тротуаре и проезжей части УДС.</p> <p>Восстановление выполнено некачественно - нарушение вертикальных отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором, сколы б/к.</p> <p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины).</p> <p>Проезжая часть - некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	20.07.17	 

2	У-21888 от 10.07.2017	ПАО «Ленэнерго»	16-я линия В.О., угол Среднего пр.	По ордеру с заявленными работами в тротуаре выполняются работы в проезжей части и набивной дорожке. Работы не завершены - не восстановлено а/б покрытие пр. части, частично грунт находится на плиточном покрытии тротуара.	20.07.17	
3	У-21822 от 07.07.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Приморское ш., напротив д.441а	Не восстановлено а/б покрытие тротуара.	21.07.17	
4	У-21953 от 11.07.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Восстания, д.9	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено без перекрытия).	24.07.17	
5	У-21978 от 11.07.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Цитадельская дор., д.2	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия на всю ширину пр. части – адрес на гарантии).	24.07.17	

6	У-22211 от 14.07.2017	ГУП «ТЭК СПб»	пр. Ленина, д.18/12	Восстановление выполнено некачественно – просадки.	25.07.17	
7	У-22334 от 18.07.2017	ООО «УК Возрождение»	Волжский пер., д.10 по 5-й линии В.О.	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	25.07.17	
8	У-22091 от 12.07.2017	ПАО «Ростелеком»	пр. Красных Командиров угол Любимой ул.	Восстановление выполнено некачественно - нарушение положения бортового камня, механические повреждения примыкающего покрытия (пропилы). Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	25.07.17	

9

У-20402 от  
02.06.2016г.

ООО «ЖСК №1  
Красногвардейс  
кого района»

ул. Миронова,  
д. 8 лит. А

Восстановление выполнено некачественно: уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе; некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма, просадка, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием; механические повреждения примыкающего покрытия; нарушение плановых отметок установки б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).



26.07.17



10	У-22033 от 12.07.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	Дальневосточный пр., д.59	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	26.07.17	
11	У-19460 от 19.05.2017	ПАО «Ленэнерго»	Мебельная ул., д.3, лит.Е	Восстановление выполнено некачественно - просадка бордюра и а/б покрытия, не вывезен строительный мусор.	26.07.17	
<b>II. Плановые ордера</b>						
1	У-7237 от 20.10.2016	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	ул. Аккуратова, от Фермского ш. до 3-й линии 2-ой половины	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями - застой воды на пешеходном переходе, некачественно восстановлены места взятия проб.	20.07.17	

2	У-9835 от 05.12.2016	ПАО «Ленэнерго»	Воронежская ул., наб. Обводного кан., Звенигородская ул.	<p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, нарушена рядность, некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины), швы б/к не заполнены цементным раствором, не восстановлена штроба в пр.ч. угол Рязанского пер., не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	20.07.17	
3	У-4885 от 10.05.2017	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ул. Смольного, Смольная наб., сад Смольного собора	<p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, нарушена цветность, рядность, некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины), швы не заполнены ЦПС, просадка бортовых камней, швы б/к не заполнены цементным раствором, установлен бордюр другого типа, некачественное сопряжение бетонной плитки с бортовым камнем и с</p>	20.07.17	

				<p>существующей плиткой, загрязнение бет. плитки раствором, оставлен строительный мусор на газоне. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (восстановлено без перекрытия въезд и тротуар, а/б покрытия въезда не идентично существующему на адресе), эл.кабель не заведен в опору .</p>		
4	У-6168 от 14.09.2016	ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	ул. Федюнинского, уч.11, (юго-западнее д.2, лит.Д)	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание а/б покрытия в проезжей (выполнена пересечка проезжей части открытым способом), не восстановлена обочина, не вывезен грунт.</p>	21.07.17	

5	У-30 от 13.01.2015	ООО «СПб Реновация»	Ковалевская ул., уч. №1, Ржевская ул., уч. №2	<p>По ордеру с видом работ «установка временного ограждения с устройством временного въезда-выезда на Ковалевскую ул. и с размещением пешеходной галереи» выполнены работы по перепланировке Ковалевской ул., выполнена пересечка проезжей части. Восстановление выполнено некачественно - просадка, выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	24.07.17	 
---	--------------------	---------------------	---	--	----------	--




6	У-6450 от 30.06.2017	Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга	Вознесенский пр., д. 16	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	24.07.17	
7	У-2398 от 08.04.2016	ООО Энерджистрой	Московский пр., от д.119 до д. 105-107	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины), локально отсутствуют элементы мощения.	24.07.17	
8	У-2848 от 25.04.2016	ООО Энерджистрой	Московский пр., от д. 125 до д.135	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадки, некоторые элементы имеют дефекты (пятна; сколы; трещины).	24.07.17	

9	У-11003 от 26.12.2016	СПб ГКУ «ДОДД»	ул. Братьев Горкушенко – ул. Путешественника Козлова	Работы не завершены, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	24.07.17	
10	У-341 от 13.01.2017	ПАО «Ленэнерго»	Староорловская ул., д.5, лит.Б	При производстве работ в зоне ЗЗН была вскрыта обочина и повреждена кромка покрытия проезжей части - не восстановлено.	25.07.17	
11	У-373 от 13.01.2017	ПАО «Ленэнерго»	Выборгское ш., д.12	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт- Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	25.07.17	

12	У-4487 от 20.04.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирн ых домов Санкт- Петербурга»	Новгородская ул., д.28/11, лит. А	Тротуар не зачищен от краски.	25.07.17	
13	У-5644 от 05.06.2017	ООО «АВТОПИТЕР. РУ»	пос. Шушары, вдоль Новгородского пр.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки, не восстановлена обочина. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	25.07.17	
14	У-2438 от 06.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	пр. Королева, д.19	Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия.	26.07.17	

15	У-1669 от 14.02.2017	ПАО «Ленэнерго»	пр. Королева, д.19	Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия.	26.07.17	
16	У-3343 от 24.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Седова, д.47, лит.А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия на всю ширину тротуара).	26.07.17	
17	У-3499 от 28.03.2017	ПАО «Ленэнерго»	Ул. Седова, д.47	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия на всю ширину тротуара).	26.07.17	

18	У-273 от 12.01.2017	ПАО «Ленэнерго»	Стародеревенская ул., д.11	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	26.07.17	
----	---------------------	-----------------	----------------------------	---	----------	---