






№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-23683 от 11.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ораниенбаумский пр. (г. Ломоносов), д.49, корп.1	Восстановление выполнено некачественно – просадка, неплотный шов примыкания к существующему покрытию.	24.08.17	
2	У-23534 от 09.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Киришская ул., д.2, лит.А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	24.08.17	
3	У-23625 от 10.08.2017	ГУП «Автобаза Правительства Ленинградской области»	ул. Чехова, д.10	Восстановление выполнено некачественно – просадка, визуально смесь неидентичная существующей на адресе.	24.08.17	
4	У-23773 от 14.08.2017	ПАО «Ростелеком»	пр. Науки, д.23, корп.2, строение 1	Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия на примыкании, швы б/к не заполнены цементным раствором, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием.	24.08.17	

5	У-23616 от 10.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Средняя ул. (г. Пушкин), д.36/6, перекресток Конюшенной ул.	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	28.08.17	
6	У-23728 от 14.08.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	ул. Кораблестроителей, д. 38, корп.1	<p>Восстановление выполнено некачественно - загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	28.08.17	

7	У-23994 от 18.08.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Измайловский пр., д.4, лит.А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия, адрес на гарантии).	29.08.17	
8	У-24014 от 18.08.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Бассейная ул., д.81	Восстановление выполнено некачественно – просадка а.б. покрытия.	29.08.17	
9	У-24015 от 18.08.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Катерников, угол ул. Адмирала Коновалова	Восстановление выполнено некачественно - механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	29.08.17	

10	У-23805 от 15.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»	Новгородская ул. (г.Ломоносов), д.54	После производства работ в проезжей части обрушен и не восстановлен откос насыпи.	30.08.17	
11	У-23943 от 17.08.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Крылова (пос. Стрельна)	По ордеру с заявленными объемами в газоне произведены работы в обочине. Обочина не восстановлена (выполнена засыпка грунтом).	30.08.17	
12	У-23851 от 16.08.2017	АО «Теплосеть Санкт- Петербурга»	Наб.р. Фонтанки, д.100, лит.А	Просадка а.б покрытия на примыкании к шурфу на пешеходном переходе.	30.08.17	
II. Плановые ордера						
1	У-7323 от 01.08.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	наб. Обводного кан. – Боровая ул. – Боровой мост	Восстановление выполнено некачественно – просадка в проезжей части с застоями воды, выкрашивание, механические повреждения – пропилены.	24.08.17	

2	У-6411 от 30.06.2017	СПб ГКУ ДТС	Лесной пр. от Академика Лебедева до Литовской ул.	<p>Локальные просадки с застоями воды в тротуаре. Просадка б.к. у д. 21. Локальное загрязнение вяжущим б.к. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения у д.16 и напротив д.24. Дефект крышки люка в тротуаре на пересечении Лесного пр. и ул. Смолячкова. Некачественное сопряжение покрытия тротуара с покрытием набивной дорожки.</p>	25.08.17	
3	У-6031 от 08.09.2016	ПАО «Ленэнерго»	От ТП-2082 Всеволожская ул., д.8 до ТП-2084 севернее д.20, лит. В по Поселковой ул.	<p>Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное сопряжение с существующим покрытием – неровные кромки, обочина восстановлена не в полном объеме материалом неидентичным существующему на адресе.</p>	29.08.17	
4	У-6765 от 11.07.2017	СПб ГКУ ДТС	ул. Димитрова, у д.41 (четн. сторона)	<p>Благоустройство не восстановлено. Работы не завершены.</p>	30.08.17	