

№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-23068 от 01.08.2017	ОАО «РЖД»	наб. Обводного кан., д.118, лит. АП	Просадка на сопряжении с существующим а/б покрытием, остатки строительного мусора (песок).	31.08.2017	
2	У-24022 от 18.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Гусева ул., у д.20 по Среднеохтинскому пр.	Восстановление выполнено некачественно - просадка, выкрашивание а.б. покрытия.	31.08.2017	
3	У-22918 от 27.07.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Фронтальная ул., д.9А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия, адрес на гарантии).	31.08.2017	

4	У-24055 от 21.08.2017	ООО «ТД «ГРАДИСС»	Звереницкая ул., д.13, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения а.б. покрытия, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	01.09.17	 
5	У-24152 от 22.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Железнодорожная ул., д.36	<p>Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	04.09.17	

6	У-24155 от 22.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Павловская ул., д.90	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	05.09.17	
7	У-24068 от 21.08.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Благодатная ул., д.57	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, не убран песок.	05.09.17	
8	У-24328 от 24.08.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Благодатная ул., д.57	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, не убран песок.	05.09.17	

9	У-21312 от 27.06.2017	ПАО «Ленэнерго»	Мельничная ул., д.8, лит.Л	<p>Восстановление выполнено некачественно - загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, визуально на углу с Зеркальным пер. смесь уложенная в тротуаре не соответствует существующей на адресе, оставлены механические повреждения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт - Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт - Петербурга", в части пунктов 11.5.(выполнено восстановление без перекрытия. Зеркальный пер. на гарантии).</p>	05.09.17	
10	У-23581 от 09.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Прожекторная ул., д.29 по Морскому пр.	<p>Восстановление выполнено некачественно - сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.</p>	06.09.17	

11	У-21771 от 06.07.2017	ПАО «Ленэнерго»	Левашовский пр., д.5	Восстановление выполнено некачественно - непрямолинейная форма, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	06.09.17	
12	У-24408 от 28.08.2017	СПб ГУП «Горэлектротранс»	Благодатная ул., д.48	Восстановление выполнено некачественно - скол облегченного бортового камня вдоль газона, швы б/к не заполнены цементным раствором.	06.09.17	
II. Плановые ордера						
1	У-5658 от 25.08.2016	ООО «СПб Реновация»	Ковалёвская ул., уч.1	Некачественное примыкание к существующему покрытию - выкрашивание а.б.	31.08.2017	

2	У-6196 от 23.06.2017	ООО «Стройсвет»	Церковная ул., д.7, лит.А	По ордеру с видом работ «размещение временных сооружений (пешеходная галерея, въезд-выезд)» на тротуаре построено крыльцо без согласования с Комитетом по благоустройству СПб, не восстановлено благоустройство вокруг крыльца.	31.08.2017	
3	У-6842 от 13.10.2016	ПАО «Ленэнерго»	пр. Сизова, д.2	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	04.09.17	
4	У-4090 от 07.04.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»	Малая Морская ул., д.16	Не зачищен тротуар от краски.	04.09.17	

5	У-3395 от 24.03.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»	Галерная ул., д.8	Не зачищены тротуар и проезжая часть от краски.	04.09.17	
6	У-4498 от 20.04.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Индустриальный пр., д.24-25 (пр. Энтузиастов, от ул. Передовиков до пр. Наставников)	Восстановление выполнено некачественно – просадки, а/б покрытия тротуара и плиточного мощения, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, загрязнения цементным раствором плиточного мощения, механические повреждения примыкающего покрытия.	05.09.17	 
7	У-6682 от 07.10.2016	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Большой пр. В.О., 26-я линия В.О., Клубный пер.	На месте производства работ установлена пешеходная галерея, восстановление покрытия тротуара после производства работ не выполнялось.	06.09.17	
8	У-2864 от 14.03.2017	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Ул. Пестеля, от Моховой ул., до ул. Короленко	Восстановление выполнено с замечаниями - механические повреждения а/б покрытия у д.27, д.16Б в пр. части, отсутствует плотное прилегание элементов люка, к соответствующим опорным частям у д.12, д.19	06.09.17	

9	У-6919 от 17.07.2017	СПб ГУП «Ленсвет»	Рыбинская ул., от наб. Обводного кан. до Новорыбинской ул.	Не обеспечен безопасный проход пешеходов, маломобильных групп населения, уборочной техники.	06.09.17	
10	У-6004 от 07.09.2016	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Большой пр. В.О., 26-я линия В.О., Клубный пер.	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	06.09.17	