



№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
<b>I. Аварийные ордера</b>						
1	У-25020 от 11.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, д.8	Восстановление выполнено некачественно – выкрапивание, механические повреждения – пропилы, механические повреждения восстановленного покрытия, сколы б/к.	16.11.17	 
2	У-25529 от 20.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, д. 2, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – выкрапивание.	16.11.17	
3	У-25021 от 11.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, д. 4, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - механические повреждения примыкающего покрытия, при производстве работ повреждён б/к (сколы).	16.11.17	

4	У-25531 от 20.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, напротив д.2, лит.А	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадки а/б покрытия тротуара, механические повреждения восстановленного покрытия, механические повреждения примыкающего покрытия, пропилены, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, при производстве работ методом ГНБ, образовалась просадка в тротуаре. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (без перекрытия границ котлована).</p>	16.11.17	 
5	У-25018 от 11.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, д. 14, лит. А	<p>Восстановление выполнено некачественно – просадка а/б покрытия шурфа, механические повреждения восстановленного покрытия, выкрашивание.</p>	16.11.17	
6	У-25635 от 22.09.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Руставели, д. 4, лит. А	<p>Восстановление выполнено некачественно - механические повреждения примыкающего покрытия, при производстве работ повреждён б/к (сколы).</p>	16.11.17	


7	У-27665 от 31.10.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Северная дор., д.3 по ул. Рюхина	Восстановление выполнено некачественно - расколот б/к, нарушение плановых отметок установки б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5. (восстановление выполнено без перекрытия).	16.11.17	
8	У-27833 от 03.11.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Пионерская ул., д.36	Восстановление выполнено некачественно – просадка, покрытие из а/б крошки не уплотнено.	16.11.17	
9	У-27907 от 07.11.2017	СПб ГБУ «Мостотрест»	Пулковское ш., д.15, к.2	Восстановление выполнено некачественно - выкрапивание. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5. (восстановление выполнено без перекрытия).	16.11.17	

10	У-27541 от 27.10.2017	ПАО «Ленэнерго»	наб. Обводного кан., д.76	Восстановление выполнено некачественно - просадки.	17.11.17	
11	У-27890 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Большая Конюшенная ул., д.15	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС (в т.ч. вокруг колодца), расколота плита.	20.11.17	
12	У-27396 от 25.10.2017	ПАО «Ленэнерго»	наб. Обводного кан., д.76	Восстановление выполнено некачественно – локальные просадки.	20.11.17	
13	У-27940 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Смольный пр., д.1, лит. Б.	Ведутся работы.	20.11.17	
14	У-27857 от 03.11.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Большевиков, д.3, к.1	Восстановление выполнено некачественно – просадки, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.	20.11.17	




15	У-27883 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	наб. р. Фонтанки, д.2 по Старо-Петергофскому пр.	Восстановление выполнено некачественно - незначительное выкрашивание в пр. части, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, просадка.	20.11.17	
16	У-27894 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Большая Конюшенная ул., д.17	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, раскола гранитная плита.	20.11.17	
17	У-27891 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Большая Конюшенная ул., д.13	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, скол на гранитной плите, незначительная просадка гр. плит.	20.11.17	
18	У-28006 от 08.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	21-я линия В.О., д.10	Восстановление выполнено некачественно – просадки, механические повреждения.	21.11.17	

19	У-27947 от 08.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Тулльская ул., д.2 по ул. Красных Текстильщиков	<p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, швы не заполнены ЦПС, нарушена рядность, на адресе оставлены 2 шт. бет. Плитки. В пр. части - уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, механические повреждения а/б покрытия, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).</p>	21.11.17	
20	У-28061 от 09.11.2017	ГУП «Водоканал Санкт – Петербурга»	пр. Большевиков, д.3, к.1	<p>Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС, сколы б/к, нарушение плановых отметок установки б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором.</p>	22.11.17	

21	У-28236 от 13.11.2017	ГУП «Водоканал Санкт – Петербурга»	Лиговский пр., л.56	Восстановление выполнено с замечаниями-уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия – адрес на гарантии).	22.11.17	
----	-----------------------	------------------------------------	---------------------	---	----------	---

**II. Плановые ордера**




1	У-8373 от 01.09.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	ул. Вячеслава Шишкова, д.14	Восстановление после демонтажа знака выполнено некачественно – выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5. (восстановление выполнено без перекрытия).	16.11.17	
---	----------------------	----------------	-----------------------------	--	----------	--



2	У-720 от 10.02.2015	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ»	пр. Маршала Блюхера, д.12, лит. А,Э,Щ	<p>По ордеру с видом работ «установка временного ограждения с устройством временного въезда-выезда на Бестужевскую ул.» выполнен постоянный въезд-выезд за счет обочины.</p> <p>Благоустройство выполнено некачественно - нарушение плановых отметок установки б/к , швы б/к не заполнены цементным раствором, некачественное сопряжение а/б покрытия и плиточного покрытия тротуара, плиточное мощение тротуара выполнено некачественно - нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС.</p>	17.11.17	
3	У-3485 от 28.03.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	Ириновский пр., - ул. Ладо	<p>Восстановление выполнено некачественно - застой воды на пешеходном переходе в тротуаре, после демонтажа старой разметки, благоустройство не выполнено.</p>	17.11.17	
4	У-3183 от 21.03.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	пр. Энергетиков, д.35	<p>Восстановление выполнено некачественно - не восстановлено а/б покрытие после демонтажа разметки, некачественно восстановлена штроба в пр. части, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием в пр. части, некачественное примыкание к существующему покрытию в тротуаре - неровные кромки, просадки. Нарушение высотного положения люка.</p>	17.11.17	



5	У-1818 от 17.02.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	Малый пр. – Б.Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Ижорская ул.	Для обеспечения водоотвода через островок безопасности выполнено устройство лотка в тротуаре. Решетка лотка ниже покрытия тротуара.	20.11.17	
6	У-10026 от 31.10.2017	ООО «Цветение Слив»	наб. Адмирала Лазарева, уч.5	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, просадки. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	20.11.17	
7	У-9127 от 27.09.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	7-я Красноармейская ул. от Московского пр. до Измайловского пр.	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями- плиточное мощение выполнено некачественно -швы не заполнены ЦПС,просадка, не закреплена бетонная плитка, д.5 не закреплён облегченный бордюр , д.6-8 не восстановлено примыкание под аркой, локальные застои воды в тротуаре.	20.11.17	

8	У-1757 от 17.02.2017	СПб ГКУ «ДОДД»	Чкаловский пр. – Левашовский пр. – Бармалеева ул. – Подрезова ул.	Восстановление выполнено некачественно-швы б/к не заполнены цементным раствором, нарушение плановых отметок установки б/к, не закреплен спецкамень, просадка плиточного покрытия у колодца, колодец выше существующего а/б покрытия тротуара.	21.11.17	 
9	У-7222 от 27.07.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Пушкинская ул., д.10	Не обеспечен водоотвод, застой воды в пр. части.	21.11.17	
10	У-7161 от 25.07.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Кронштадтская ул., д.20	Восстановление выполнено некачественно – просадка; не обеспечен водоотвод, в лотковой зоне стоит вода; выкрашивание; некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки; швы б/к не заполнены цементным раствором; не заделаны места взятия проб (керны); просадка колодца.	21.11.17	

11	У-7864 от 16.08.2017	ГУП «Водоканал Санкт – Петербурга»	ул. Правды, д.3	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, просадка, механические повреждения примыкающего покрытия. В тротуаре швы б/к не заполнены цементным раствором, дефекты плиток.	21.11.17	
12	У-2644 от 29.11.2012	ЗАО «БалтСтрой»	Садовая ул., д.14, лит. А, В	По ордеру с видом работ «установка временного ограждения с размещением пешеходной галереи» - галерея и временное ограждение демонтированы. При эксплуатации въезда на строительную площадку повреждено а/б покрытие тротуара - просадки, трещины. Благоустройство не восстановлено.	22.11.17	
13	К-5233 от 13.11.2015	ООО «Максидом»	ул. Передовиков, уч.1	По ордеру с видом работ «установка временного ограждения», выполнены работы по устройству подъездной дороги с изменениями элементов дороги (тротуар, б/к, пешеходные ограждения). Благоустройство восстановлено с замечаниями-некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, выкрашивание, просадки в тротуаре, нарушение плановых отметок установки б/к, не восстановлены ограждения после производства работ.	22.11.17	



