





№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Аварийные ордера						
1	У-21655 от 13.06.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Стародеревенская ул., дом 33/10, литера Б	Работы проводились в газоне. Образовалась просадка асфальтобетонного покрытия в проезжей части и провал грунта под бордюром.	26.07.18	
2	У-23402 от 12.07.2018	ПАО «Ленэнерго»	Кавалергардская ул., д.10, лит. А	Восстановление выполнено некачественно-просадка.	26.07.18	
3	У-23246 от 11.07.2018	ПАО «Ленэнерго»	Лиговский пр., д.116-118, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе.	26.07.18	
4	У-23703 от 23.07.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Орбели, д.27, корп.1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, механические повреждения примыкающего покрытия.	30.07.18	
5	У-23597 от 19.07.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	ул. Доблести у д.27 лит. К по ул. Доблести	Восстановление выполнено некачественно – просадка.	30.07.18	
6	У-20532 от 22.05.2018	ПАО «Ленэнерго»	наб. Обводного кан., д.149, лит. А	Просадка в плиточном мощении.	30.07.18	

7	У-23803 от 24.07.2018	ПАО «Ленэнерго»	ул. Котовского у д.36, строение 1 по ул. Мира	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - отсутствуют некоторые элементы.	31.07.18	
8	У-23540 от 18.07.2018	ООО «ПетербургГаз»	Красноградский пер., д.82, лит. А по наб. кан. Грибоедова	Восстановление выполнено некачественно- некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, не зачищен тротуар. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (восстановлено без перекрытия).	31.07.18	
9	У-22164 от 22.06.2018	СПб ГУП «Горэлектротранс»	пр. Стачек, д.111, корп.3, лит.А	Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (восстановлено без перекрытия).	31.07.18	
10	У-23820 от 25.07.2018	ГУП «ТЭК СПб»	Софийский бульв. (г. Пушкин), д.4а	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - нарушена рядность, швы не заполнены ЦПС, не зачищен тротуар после производства работ.	01.08.18	
11	У-27890 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Большая Конюшенная ул., д.15, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС (в т.ч. вокруг колодца), раскола плиты.	01.08.18	


12	У-27894 от 07.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Большая Конюшенная ул., д.17	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно -швы не заполнены ЦПС, расколота гранитная плита.	01.08.18	
13	У-23705 от 23.07.2018	ПАО «Ленэнерго»	Московский пр., д.40, лит. А	Определить качество работ по восстановлению благоустройства невозможно, установлены строительные леса.	01.08.18	
II. Плановые ордера						
1	У-8856 от 18.09.2017	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов СПб»	2-я Советская ул., д.25/2, лит. А, Дегтярная ул.	Не зачищен тротуар.	26.07.18	
2	У-9860 от 05.12.2016	УИФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга	Пионерская ул., Корпусная ул., д.36, лит.А	Временное ограждение не демонтировано.	26.07.18	
3	У-11525 от 29.11.2017	ООО «ПетербургГаз»	Мартыновская ул., уч.3 (юго-восточнее пересечения с ул. Шаврова)	Восстановление выполнено некачественно-просадки, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором, нарушение плановых отметок б/к; механические повреждения. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (восстановлено без перекрытия).	26.07.18	

4	У-2340 от 05.05.2015	ООО «Коннолахтинский 55»	ул. Мира, д.36, лит. А	На въезде установлен бетонный бортовой камень, вместо гранитного, сколы б/к.	26.07.18	
5	У-1375 от 31.01.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Третьей Пятилетки ул. от Волхонского шоссе до ул. Верности	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения восстановленного и примыкающего покрытия, не восстановлена обочина.	26.07.18	
6	У-7736 от 11.08.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Наб. Обводного кан. от д. 5 до Кременчугской ул.	Работы не завершены.	26.07.18	
7	У-8947 от 21.09.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Наб. Обводного кан. от д. 5 до Кременчугской ул.	Работы не завершены.	26.07.18	
8	У-2578 от 25.05.2015г.	СПб ГКУ «Управление заказчика»	Трамвайный пр. от ул. 3. Портновой до пр. Н. Ополчения (по проспекту: Реконструкция маг.тепл.сети по Трамвайному пр. от 1-ой Кировской котельной по адресу: Трамвайный пр., д. 8 до ТК-6)	Восстановление выполнено некачественно – просадки, локальные застои воды, некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма, неровные кромки, разрушение шва примыкания, в проезжей части не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (восстановлено без перекрытия).	26.07.18	

9	У-11984 от 07.12.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Наб. Обводного кан. от д. 5 до Кременчугской ул.	Работы не завершены.	26.07.18	
10	У-5635 от 02.06.2017	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Пр. Маршала Блюхера, от д.12 до Кушелевской дороги	По ордеру с объемами работ в газоне частично были выполнены работы в тротуаре. Восстановление выполнено некачественно – просадка, по комментариям эксплуатирующей организации заужена ширина тротуара, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения (камера в тротуаре).	26.07.18	
11	У-2987 от 01.03.2018	СПб ГКУ «ДОДД»	Перекресток пр. Маршала Блюхера и Кушелевской дор.	Реконструкции светофорного объекта выполнена некачественно - нарушение плановых отметок установки б/к, после демонтажа старой разметки, благоустройство не выполнено, на въезде некачественно восстановлена штроба, разрушения а/б покрытия, просадка.	27.07.18	
12	У-5240 от 05.04.2018	ОАО «РЖД»	Пл. Ленина, д.6, лит. Е	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, механические повреждения примыкающего покрытия, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	27.07.18	

13	У-7190 от 26.07.2017	СПб ГБУК «Михайловский театр»	пл. Искусств, д.1, лит. А, пл. Искусств, д.3, лит.А	После демонтажа временного ограждения выявлены следующие замечания – пл. Искусств: отверстия в гранитных плитах, расколота и не закреплена гранитная плита, не зачищены плиты. Инженерная ул.- восстановлены гран. плиты со сколами, после демонтажа чаш установлены плиты не идентичные по типу существующим на адресе, при установке чаш на гранитных плитах оставлены пропилы.	30.07.18	
14	У-707 от 18.01.2018	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	наб. р. Сестры (г. Сестрорецк) от ул. Володарского до ул. Борисова	Просадка в проезжей части.	30.07.18	
15	У-11324 от 27.11.2017	ПАО «Ленэнерго»	Средний пр. В.О., д.50, лит. Б	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - некоторые элементы имеют дефекты (сколы; трещины), швы не заполнены ЦПС, нарушение рядности, нарушение плановых отметок.	30.07.18	
16	У-11925 от 07.12.2017	ПАО «Ленэнерго»	ул. Бабушкина, д.38, корп.2, лит.А	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, механические повреждения примыкающего покрытия.	31.07.18	
17	У-9490 от 10.10.2017	ООО СПб «Реновация»	кв.7-17 Сосновой Поляны, 2-я Комсомольская ул., д.43, лит. А, лит. Г	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание.	31.07.18	

18	У-8765 от 12.07.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ириновский пр. у д.33/49, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, неровные кромки, непрямолинейная форма, нарушение высотного положения люка, механические повреждения примыкающего покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	31.07.18	
19	У-8841 от 18.09.2017	ООО «ПетербургГаз»	ул. Аврова, (г. Петергоф), д.3, лит. Б	Восстановление выполнено некачественно – просадка в пр. части, нарушение плановых отметок установки б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	01.08.18	
20	У-5114 от 04.04.2018	СПб ГКУ «ДОДД»	Перекресток ул. Димитрова – Малая Бухарестская ул.	Восстановление выполнено некачественно-некачественное примыкание к существующему покрытию, неровные кромки. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	01.08.18	

21	У-7346 от 31.05.2018	ООО «ПетербургГаз»	г. Петергоф, Озерковая ул., уч. 81 садоводства «Озерковое» до Прогонной ул.	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	01.08.18	
----	-------------------------	-----------------------	---	--	----------	--