№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I.	**Аварийные ордера**					
1	У-19203 от 15.04.2019	ГУП «ТЭК СПб»	Авангардная ул., д. 14 лит. А	По комментариям эксплуатирующей организации - не закреплены пешеходные ограждения.	23.04.19	
II.	**Плановые ордера**					
1	У-11418 от 18.10.2018	СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Алексея Толстого бульв. от Оранжерейной ул. до ул. В. Шишкова	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями - не закреплен б/к, сколы б/к, трещины, не заделаны места взятия проб (керны), механические повреждения восстановленного покрытия.	23.04.19	
2	У-11611 от 25.10.2018	ГБУ СШОР ПО ДЗЮДО ИМ. А.С.РАХЛИНА	Кондратьевский пр., участок 54 и 55	Восстановление выполнено некачественно-загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия).	24.04.19	
3	У-5011 от 03.04.2018	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»	Александра Блока ул., д. 10 лит. А, Перевозная ул.	Не зачищен тротуар.	24.04.19	