







№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
<b>I.</b>	<b>Плановые ордера</b>					
1	У-8557 от 18.07.2019	ООО СЭТЛ СИТИ	Тулонская аллея, д.2, лит.В	По ордеру с видом работ «Временное ограждение» выполнено новое строительство тротуара. Произведено заужение проезжей части. Разрешительная документация не предоставлена. Нарушение профиля проезжей части (застой воды, просадки). Нарушение плановых отметок установки б/к. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	04.12.20	
2	У-9455 от 22.08.2019	ООО ВЕРЕН ГРУПП	Моисеенко ул., д.13, д.15-17 (ул. Моисеенко, уч.1 западнее д.15-17 по ул.Моисеенко)	После установки бордюра и обноски у газона в тротуаре штроба восстановлена цементобетонным раствором. Некачественное примыкание к существующему покрытию - непрямолинейная форма.	07.12.20	
3	У-12256 от 22.11.2019	СПБ ГКУ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКАМИ СПБ	Фарфоровская ул., д.14	Восстановление выполнено некачественно – просадка, выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	07.12.20	
4	У-10088 от 20.09.2019	ООО ОСТРОВ СИТИ	Масляный кан. у д.6 по 25-й линии В.О	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	08.12.20	
5	У-5100 от 22.06.2020	НО ФКР МКД СПБ	Кузнечный пер., д.17/2, лит.А Коломенская ул.	Не зачищен тротуар, водоприемные чаши, урна, не убран строительный мусор.	08.12.20	
6	У-4944 от 15.06.2020	НО ФКР МКД СПБ	Аммермана ул., д.36, лит.А Петровская ул.	Не зачищен тротуар после производства работ.	09.12.20	

7	У-4962 от 02.04.2019	АО СПБ ЦДЖ	Серпуховская ул., д.2/68, Загородный пр. у Серпуховской ул.	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезен строительный мусор.	09.12.20	
8	У-8824 от 29.07.2019	ООО СПБ РЕНОВАЦИЯ	Советский пр., д.12, 14, 18, 20	Временные подъездные дороги и въезды-выезды не демонтированы. Благоустройство выполнено не в полном объеме. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. В процессе эксплуатации, в т.ч. демонтажа пешеходной галереи, образовались деформации и разрушения, выбоины. Сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Высотные отметки существующего покрытия превышают уровень покрытия временной подъездной дороги. Разрушение кромки дорожного покрытия в местах сопряжения с обочиной. Загрязнение временного и существующего покрытия. Не восстановлены дорожные удерживающие (силовые) ограждения. После эксплуатации и демонтажа ж/б плит, благоустройство Славянской ул. не выполнено в существующих конструкциях. Не обеспечена сохранность существующих элементов дорог и водоотводных устройств. Не вывезен строительный мусор (ж/б плиты, деревянный настил, грунт, посторонние предметы). Разрешительная документация не предоставлена.	10.12.20	
9	У-10642 от 16.10.2019	СПБ ГКУ ДТС	Бухарестская ул. у д.3 по Белы Куна; Турку ул.	Временный въезд-выезд не демонтирован, благоустройство не восстановлено, разрушение проезжей части на примыкании к временному въезду, отсутствует бортовой камень. Разрешительная документация не предоставлена.	10.12.20	
10	У-7029 от 22.10.2020	ООО БОНАВА СПБ	Магнитогорская ул. уч.13, вдоль д.11, лит. О	Механические повреждения асфальтобетонного покрытия, сколы б/к, загрязнение покрытия тротуара и проезжей части. Адрес на гарантии	10.12.20	

11	У-4183 от 23.04.2020	НО ФКР МКД СПБ	Мытнинская наб., д.11а, лит.А	Не зачищен тротуар после производства работ. Адрес на гарантии.	10.12.20	
12	У-4770 от 28.05.2020	НО ФКР МКД СПБ	Шамшева ул., д.12, лит.А	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезен строительный мусор.	10.12.20	
<b>II. Аварийные ордера</b>						
1	Уведомление № -30604 от 16.11.2020	ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО	Комендантский пр., д.17 корп.1	Выполнено первичное восстановление в границах котлована. Восстановление выполнено некачественно – просадка (провал), выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - неровные кромки, непрямолинейная форма.	04.12.20	