







№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I. Плановые ордера						
1	У-5377 от 15.08.2016	ООО ИСТОК	Косыгина пр., д.4 лит. А	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Восстановление выполнено не качественно – просадка, выкрашивание, трещины. Некачественное примыкание к существующему покрытию -разрушение шва сопряжения, неровные кромки.	11.12.20	
2	У-6948 от 14.10.2020	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Труда пл., д. 4 лит. В	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, просадка ковера. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – просадка, некоторые элементы имеют дефекты (сколы), нарушение плановых отметок установки б/к.	11.12.20	
3	У-4584 от 19.05.2020	НО ФКР МКД СПб	Гатчинская ул., д.17/60, лит. А, Малый пр. П.С	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезены посторонние предметы.	14.12.20	
4	У-4162 от 23.04.2020	НО ФКР МКД СПб	Ул. Полозова, д.3, лит. А	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезены посторонние предметы.	14.12.20	

5	У-4603 от 19.05.2020	НО ФКР МКД СПб	Восстания ул., д.15, лит. А, Ульяны Громовой пер.	Не зачищен тротуар, водоприемные чаши, колесоотбойная тумба, после производства работ, не вывезен строительный мусор. Отсутствует одна гранитная плитка.	14.12.20	
6	У-3381 от 06.12.2011	ЗАО РСУ-23	Ручьевская дор.	<p>Не выполнены работы по ликвидации 3-х временных въездов-выездов. Изменено планировочное решение дороги. Не предоставлена разрешительная документация. На временных въездах-выездах, в процессе эксплуатации образовались деформации и разрушения, выбоины, выкрашивание, трещины. Сколы б/к, нарушены плановые отметки установки б/к, не закреплен б/к, швы не заполнены цементным раствором. Локально отсутствует б/к. Высотные отметки существующего покрытия превышают уровень покрытия временных объектов. Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно – нарушена рядность, отсутствуют некоторые элементы, некоторые элементы имеют дефекты (сколы, трещины). Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. Загрязнение временного и существующего покрытия. Наличие нескошенной травы. Не обеспечена сохранность существующих элементов дорог и водоотводных устройств. Не вывезен строительный мусор (ж/б плиты, грунт, посторонние предметы).</p>	15.12.20	
7	У-9196 от 13.08.2019	СПБ ГКУ ФОНД КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ	Российский бульв., д.4/2, лит. А Ленина пр. (Володарский)	Восстановление выполнено некачественно – нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным раствором. Нарушена целостность водопропускной трубы по Российскому бульвару. Отсутствуют оголовки трубы.	15.12.20	

8	У-4117 от 22.04.2020	ООО СОДРУЖЕСТВО ИНВЕСТ	Муринская дор., пр. Маршака напротив д.2 к.1 и д.4	Не выполнены работы по ликвидации временных въездов-выездов, изменено планировочное решение дороги. Не предоставлена разрешительная документация. На временных объектах обнаружены дефекты: разрушения а/б покрытия, в т.ч. шва сопряжении с существующим покрытием, выкрашивание, механические повреждения, локально отсутствует бордюр. Не вывезен строительный мусор (деревянные паллеты, посторонние предметы).	15.12.20	
9	У-5415 от 16.08.2016	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	Чудновского ул., уч.1, южнее д.1 лит. А	В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленных замечаний не представляется возможным.	15.12.20	
10	У-5239 от 29.06.2020	НО ФКР МКД СПБ	ул. М Подьяческая, Грибоедова наб. кан. д.3, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – выкрашивание, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием), не зачищен тротуар, не убраны МАФы (чаша-вазон).	16.12.20	
11	У-3672 от 16.10.2013	ЗАО ИНГЕОКОМ СПБ	Обуховской Обороны пр.	Временный въезд-выезд не демонтирован. Разрешительная документация не предоставлена. Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения. Не восстановлены дорожные ограничивающие (пешеходные) ограждения. Не восстановлены бортовые камни.	16.12.20	

12	У-10880 от 25.10.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Дунайский пр., от д.58 до Бухарестской ул.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещины, выкрашивание. Швы б/к не заполнены цементным раствором, сколы б/к, просадки б/к. Механические повреждения примыкающего покрытия. Частично восстановление благоустройства осуществлялось не в агротехнический период.	16.12.20	
13	У-4832 от 05.06.2020	НО ФКР МКД СПБ	Дивенская ул., д. 9/3, лит. А, Монетная М. ул.	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезены посторонние предметы, строительный мусор.	16.12.20	
14	У-4564 от 18.05.2020	НО ФКР МКД СПБ	М. Посадская ул., д. 4, лит. А	Не зачищен тротуар после производства работ, не вывезены посторонние предметы, строительный мусор.	16.12.20	
15	У-5921 от 03.08.2020	ОА ТЕПЛОСЕТЬ СПБ	Коллонтай ул., в районе транспортного узла пр. Большевиков - Российский пр. - пр. Пятилеток;	На тротуаре работы не завершены. Восстановление выполнено некачественно – просадка, трещины, выкрашивание, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, неровные кромки, механические повреждения восстановленного покрытия. Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 No 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	16.12.20	

16	У-10999 от 01.11.2019	ООО ОРБЕЛИ 35	Светлановский пр.; Орбели ул., д.35, лит. Ж	В связи с нарушением п. 3.2.22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» подтвердить выполнение работ по устранению ранее выставленных замечаний не представляется возможным.	16.12.20	
17	У-2657 от 12.03.2020	ООО АКРИ	Комендантский пр. у д.25, к.1, лит. А	Механические повреждения покрытия.	17.12.20	
18	У-12067 от 13.11.2018	ООО СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ- АНТЕЙ	Обуховской Обороны пр., вдоль д. 120	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 No 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). Загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием. Локальное повреждение элементов дорожного ограничивающего (пешеходного) ограждения.	17.12.20	
19	У-8042 от 03.07.2019	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	Прибрежная ул., д.22, от ул. Караваяевской до Тепловозной ул., Скачков пер.	Некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, застои воды, выкрашивание. Механические повреждения восстановленного покрытия. Нарушение плановых отметок установки б/к, швы не заполнены цементным раствором, сколы б/к, зазоры на стыках превышают допустимые нормы.	17.12.20	

20	У-4667 от 25.05.2020	НО ФКР МКД СПБ	Белоостровская ул., д.27, лит. А, Сердобольская ул.	Не зачищен тротуар после производства работ, механические повреждения покрытия.	17.12.20	
21	У-11210 от 25.10.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Бухарестская М. ул., от д.11/60 до Дунайского пр., Дунайский пр., от М. Бухарестской ул. до Софийской ул.	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, выкрашивание. Швы б/к не заполнены цементным раствором, сколы б/к, отсутствует б/к. Механические повреждения восстановленного покрытия. Частично восстановление благоустройства осуществлялось не в агротехнический период.	17.12.20	
22	У-11087 от 5.11.2019	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	Софийская ул., от д.58 до пр. Девятого Января	Восстановление выполнено некачественно – просадка, механические повреждения примыкающего покрытия.	17.12.20	
23	К-4208 от 20.12.2013	ООО ТИТАН	Мельничная ул., д. 10 лит. К	Восстановление выполнено некачественно – просадка, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения.	17.12.20	